



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05

Управление надзорной деятельности

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности Центрального района  
Санкт-Петербурга

193024, Санкт-Петербург, ул.3-я Советская, д. 50/3 тел. 274-88-70, факс 274-88-71

Предписание № 2-25-861/1/1

Об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
№ 34 Центрального района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 34)

(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД Центрального района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Скопцова Алексея Александровича от 19.09.2014 года № 2-25-861, ст. 6, 6<sup>1</sup> Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 28 октября 2014 г. инспектором отделения ОНД Центрального района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Армяковым Дмитрием Александровичем проведена плановая выездная проверка объекта защиты – помещений детского сада, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Очаковская ул., д. 3 правообладатель объекта защиты ГБДОУ детский сад № 34.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1		2	3	4
1.	Двери на путях эвакуации открываются не по направлению выхода из здания.	ППР п. 34	01.08.2015г.	
2.	Отсутствует второй эвакуационный выход (1-й этаж)	п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. ст. 6, ФЗ-123 «Технический регламент» П. 4.2.3 СП 1.13130.2009	01.08.2015г.	
3.	Отсутствует второй эвакуационный выход (2-й этаж)	п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. ст. 6, ФЗ-123 «Технический регламент» П. 4.2.3 СП 1.13130.2009	01.08.2015г.	
4.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающая возможность применение материалов для отделки пола на путях эвакуации	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федерального закона № 123, ч.1 ст. 1, ч.1 ст.6, ч. 6, ч. 1 ст. 53, ст. 134, табл. 28(29) ч. 7 ст. 146, СП	01.02.2015г.	

	ции (не предоставлен сертификат на отделку стен в коридорах 1-го, 2-го этажа).	1.13130.2009 п. 4.3.2.		
5.	Допущены входы и эвакуационные выходы, из помещения общественного назначения, не изолированные от жилой части здания.	п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. ст. 6, ФЗ-123 «Технический регламент» П. 5.4.17 СП 1.13130.2009	01.08.2015г.	
6.	Помещения общественного назначения не отделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа без проемов(выход на лестничную клетку жилого дома 1-й этаж)	п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. Ст. 6, ФЗ-123 «Технический регламент», п. 5.2.7 СП 4.13130.2013	01.08.2015г.	
7.	Помещения общественного назначения не отделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа без проемов(выход на лестничную клетку жилого дома 2-й этаж)	п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. Ст. 6, ФЗ-123 «Технический регламент», п. 5.2.7 СП 4.13130.2013	01.08.2015г.	
8.	Допущено хранение горючих материалов в подвальном помещении.	ППР п. 23 (а)	01.02.2015г.	<i>Виктор</i>

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий По обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

В соответствии с пп.2 п.48. Приказа МЧС России от 28.06.2012 г. № 375 фед. От 27.12.2013) «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» исполнение комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, - для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.